

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ТР.ПБ05.В.00587
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629011
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код инн 0010629585. Адрес: Sanayi Mahallesi 1678 Sokak No:3 34511 Esenyurt- Istanbul / TURKEY, тел: +90 212 672 73 14 рбх, факс: 190 212 672 73 12, Турция.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код инн 0010629585. Адрес: Sanayi Mahallesi 1678 Sokak No:3 34511 Esenyurt- Istanbul / TURKEY, тел: +90 212 672 73 14 рбх, факс: +90 212 672 73 12, Турция.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г.

МЧС России ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ кабель монтажный, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, для систем противопожарной защиты, с медными жилами, торговой марки 2МКАВ, числом жил пар жил от 1 до 65, сечением жил от 0,14 мм² до 6,0 мм², диаметры жил из ряда: (0,5; 0,6; 0,8) мм, на напряжение переменного тока до 750 В, с оболочкой и изоляцией из пластика не содержащего галогенов, с изоляцией из сплошной ленты и сплитного пластика не содержащего галогенов, марки: см. приложение бланк №0056649. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации)

код ОК 005 (ОКП)
35 8100
код ЕКПС
код ТН ВЭД России
8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53315-2009 (класс пожарной опасности ПРПП 1, ПО 1, ПД 1, ПКА 1), ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 категория А, ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 время сохранения работоспособности кабеля в условиях воздействия пламени более 180 мин., ГОСТ Р МЭК 60754-2-99, ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (каждого) проводится сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протоколы испытаний №С-151-ТР, №М00458-ТР, №М00460-ТР от 05.11.2009 г., №1768-М от 14.05.2007 г., №2552-М от 13.05.2008 г., №1933-М от 08.08.2007 г., "ИЦ ПБ Пожполисерт", рег. № ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт №545 о результатах анализа состояния производства от 15.10.2009 г., проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.02.2010 по 11.11.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, печать, фамилия
Эксперт (эксперты)

подпись, печать, фамилия

 А.Н. Аксенов
 А.В. Трошин